




TRK-ALMAN NİVERSİTESİ
SİSTEM ODASI VERİ MERKEZİ GVENLİĐİ POLİTİKASI

Revizyon Takibi:

Sıra No	Rev. No	Tarih	Hazırlayan	Revizyon Nedeni	Onaylayan	İmza
1						
2						
3						
4						

	POLİTİKA	Doküman No	TAU-POL.123
		Yürürlük Tarihi	09.04.2026
		Revizyon No / Tarih	00
		Gizlilik Derecesi	Hizmete Özel
		Sayfa No	2 / 2
DOKÜMAN ADI	SİSTEM ODASI VERİ MERKEZİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI		

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yer alan sistem odalarının/veri merkezlerinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili kuralları belirlemektir. Politika, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 3.6.2.1 maddesine dayalı güvenlik tedbirlerine uygunluğu hedeflemektedir.

2. KAPSAM

Bu politika, Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi başta olmak üzere tüm personel sorumludur.

4. UYGULAMA

- Sistem Odaları / Veri Merkezleri güvenli çalışma alanları olarak tasarlanmalıdır.
- Yetkisiz giriş ve çıkışlara karşı önlemler alınmalıdır.
- Giriş ve çıkış kayıtları tutulmalı ve bu kayıtların yedeklerinin alınması sağlanmalıdır.
- Üçüncü kişilerin refakatsiz giriş çıkışları olmamalıdır.
- Sistem Odaları / Veri Merkezleri yedekli enerji kaynakları ile beslenmelidir.
- Sistem Odaları / Veri Merkezleri enerji kesintilerine karşı iş sürekliliğini sağlamak adına kesintisiz güç kaynakları ve jeneratörler ile desteklenmelidir.
- Sistem Odaları / Veri Merkezleri yeterli iklimlendirme ve yangın algılama/söndürme sistemleri ile korunmalıdır.
- Su baskınlarına karşı su tesisatı güzergahından uzak yerler seçilmeli, yükseltilmiş taban ile koruma sağlanmalı ve su sensörleri tesis edilmelidir.
- Sistem Odaları / Veri Merkezleri ısı, nem, su baskını ve sıcaklık gibi değerleri izleyecek sistemlere sahip olacaktır. Bu veriler uzaktan ve yerinde takip edilerek acil durumlarda müdahale edilecek şekilde süreçler ve sorumlular tanımlanmalıdır.
- Sistem Odaları / Veri Merkezleri içerisine konumlandırılan ürünler üretici firma tavsiyelerine uygun yerleştirilmeli ve yerleşim planı çizilerek saklanmalıdır.
- Sistem Odaları / Veri Merkezlerinde bulunan ürünleri dışarı çıkartılması gereken durumlarda mutlaka Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belirlen yöneticiden onay alınması gereklidir.
- Sistem Odaları / Veri Merkezlerinde topraklama ölçümleri düzenli olarak yapılacaktır.
- Sistem Odaları / Veri Merkezlerinde bulunan kesintisiz güç kaynakları, yangın söndürme sistemleri, elektrik tesisatı, jeneratör ve iklimlendirme sistemlerinin düzenli bakımları yaptırılacaktır.
- Bu politika 6 ayda bir gözden geçirilecektir.

	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Unvanı	Bilgi Güvenliği Ekip Üyesi	Bilgi Güvenliği Ekip Üyesi	Bilgi Güvenliği Yöneticisi
Adı Soyadı	Elif İNDIR	Zeynep KÜÇÜK	Sümeyya SONGUR